

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	50002885-0
Ubicación	Piso 7		
Descripción	Sector Of. Sala De Clases 2	N° OT	2177
Marca	AEROLITE	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CS12HA	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	1000022370	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	10.3		✓	0.42			0.95
Calor	44.8						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1	✓	8.12			15
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 27-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica