

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Purificador de Aire	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	Piso 6 Clínica		
Descripción	Purificador de Aire 3	N° OT	7789
Marca	DAIKIN	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	MCK75JVM-K	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	C042487	Área	Mantenición

Limpieza general del equipo	✓
Limpieza/cambio de filtro	✓
Limpieza de sensores	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

	L	Nominal
Medición de Consumos Eléctricos (A)	0.25	0.38

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-02-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica