

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Lo Arcaya
Lo Arcaya Adm. Y Control De Ctas. Convenio
AIRSYS
AS18MU1-C
JAA0WAH5172158001169

N° de Activo Fijo

50002907-0

4690

N° OT Edificio

Edificio Lo Arcaya 1727
Período de Ejecución Noviembre, 2021

Área

Noviembre, 2021

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.6			
Calor	44.8			
Retorno				

			Medición de Consumos Electricos (A)				
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		✓	0.52			1.2	
Ventilador Interior							
Compresor 1						9.9	
Compresor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	30-11-2021	

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Diopor

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica