

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	767
Ubicación	Piso 12 Torre Norte	N° de Activo Fijo	50000521-0
Descripción	Laboratorio Diagnostico	N° OT	8383
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CCP10-415-4	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	88-27800	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.8
Calor	36.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.4	2.2

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.95	0.75	0.45	1.1
Motor 2	0.42	0.36	0.3	0.62
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-03-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica