

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Limpieza serpentín de Agua Fria

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil
Piso -3 Roperia
Roperia-Entrega Ropa Limpia
ANWO
FCA400CT
K112071008

~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	1410
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2036 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.6	
Calor	33.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3	2.5	2		

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.22	0.2	0.19	0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	· 23-09-2021	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Lowen's Ydel Pierre Técnico 2 **Angel Ramos**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica