

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Subterráneo N°1
Descripción	Sala De Reuniones Departamento De Imágenes Equipo
Marca	ANWO
Modelo	FCA800CT
Serie	K112054261

Correlativo de Fan Coil	1455
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	8835
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	32

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2.7	2.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.36	0.34	0.32	0.5
Motor 2	0.21	0.19	0.16	0.28
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica