

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Split Muro |
|------------------------------------|
| PISO 2 ALEMANA SEGUROS |
| EQUIPO 23, PISO 2, ALEMANA SEGUROS |
| CLARK |
| CSU - 09HREI |
| JAA0GBHA192397005224 |

N° de Activo Fijo 245

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 6965 |
|-------------------------|
| AV MANQUEHUE NORTE 1370 |
| Febrero, 2022 |
| Mantención |

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Frío | 7.4 | | | |
| Calor | 39.5 | | | |
| Retorno | | | | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------------------|------|----------|-------------------------------------|---|---|---------|
| _ | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior | | ~ | 0.19 | | | 0.25 |
| Ventilador Interior | | ~ | 3.5 | | | 4.2 |
| Compresor 1 | | | | | | |
| Compresor 2 | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | 06-02-2022 | |

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica