

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| FREEZER |
|----------------------------|
| Piso -3 Vit |
| Congeldor 650lt estac3 vit |
| MAIGAS |
| 650LT CURVO |
| MA6501519LT |

N° de Activo Fijo 60001369-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 9572 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Abril, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de Cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|-----|--|--|
| Cooler | 1.3 | | |

Observaciones:

| | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A) |
|------------|-------------------|---------------------|
| | L | Nominal |
| Compresor | 0.96 | 1.5 |
| Ventilador | | |

V° B° Responsable Clínica

| Fecha Mante | ención: 19-04-2022 | <u>-</u> |
|---------------------|--|--|
| Técnico 1 Técnico 2 | Yohansson Henrito José Paricaguan | |
| • | | |
| | Mantención Grupo 1 | Carlos Briceño |
| | WINDS OF THE PROPERTY OF THE P | Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner |

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería