

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|--|
| Equipo | Fan Coil |
| Ubicación | Piso 1 Urgencia General |
| Descripción | Urgencia General - Box 3 Y 4 Pediatría |
| Marca | YORK |
| Modelo | YGFC06CBAHEFXXRDE |
| Serie | 50530B70447194 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Correlativo de Fan Coil | 1879 |
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 2278 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 13.5 |
| Calor | 43.2 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.4 | 1.8 | 1.2 |

Motor 1
Motor 2
Motor 3


| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.63 |
| | | | |
| | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 29-09-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica