

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Casa Nº 5823 Concilio Vaticano
Casa Nº 5823 Clinos
DAIKIN
RYN24CL215
4G86390002849

N° de Activo Fijo

S/Reg

7368

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Av. Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	]
<b>✓</b>	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.6		
Calor	43.8		
_			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.41			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						10.45
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	17-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Frío Calor Retorno

> Yohansson Henrito José Paricaguan

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica