

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Patio Manquehue Piso -1
Radioterapia, Patio Manquehue Consulta
ANWO
GES12ED00
4871630076509

N° de Activo Fijo

50002874-0

N° OT

Edificio

Período de Ejecución Área 2365
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
~	
✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
~	
>	
>	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	7.5				
Calor	38				
Retorno					

				Medición de Consu	mos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		~	0.18			0.3
Ventilador Interior		~	0.3			0.46
Compresor 1		~	2.1			3.7
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	30-09-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica