

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Sala De Maquinas P7° Sur B
Descripción	Vex 04 Habitaciones Utmo 617
Marca	INTERCAL
Modelo	MF00-6-0-0-0-H L1
Serie	13757.2.2.1

N° de Activo Fijo	50003215-0
N° OT	9000
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	✓		0.21	0.33	0.37	1.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 31-03-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica