

|             |  |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| Equipo      | Mini Split                               | N° de Activo Fijo    | S/R                  |
| Ubicación   | Piso 5 Rafael Maluenda Muro Presentación |                      |                      |
| Descripción | Consulta 7 A                             | N° OT                | 5732                 |
| Marca       | LG                                       | Edificio             | Rafael Maluenda 1600 |
| Modelo      | ARNU24GBHA2                              | Período de Ejecución | Diciembre, 2021      |
| Serie       | 601KCUK06J14                             | Área                 | Mantenición          |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Limpieza de Condensador                              | ✓ |
| Limpieza de Evaporador                               | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos        | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor                       | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante  | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      | Trif                | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|------------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                              |      |                     |      | R                                   | S | T | Nominal |
| Frío                         | 12.8 |                     | ✓    | 0.64                                |   |   | 0.92    |
| Calor                        | 41.3 |                     |      |                                     |   |   |         |
| Retorno                      |      |                     |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Ventilador Exterior |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Ventilador Interior |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Compresor 1         |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Compresor 2         |      |                                     |   |   |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 19-12-2021

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica