

ORDEN DE TRABAJO

| | | | |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Equipo | Fan Coil | Correlativo de Fan Coil | 1135 |
| Ubicación | PISO 15 TORRE SUR | N° de Activo Fijo | 50001398-0 |
| Descripción | PABLO AGUIRRE, PISO 15 TORRE SUR | N° OT | 5316 |
| Marca | YORK | Edificio | AV. VITACURA 5951 |
| Modelo | YGFC10CBAHEFXXXR-E | Período de Ejecución | Diciembre, 2021 |
| Serie | F5030014EK08759 | Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|----|
| Frío | 11 |
| Calor | 42 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.5 | 2.7 | 1.9 |

| | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
| | Alta | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.55 |
| Motor 2 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.55 |
| Motor 3 | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 17-12-2021

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Andrés Ramírez |
| Técnico 2 | Rodrigo Cisternas |




Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica