

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Casa N° 5827 Concilio Vaticano
Casa N° 5827 Convenio 9
AIRWELL
AWMA-YGF018H11
3B23520844

N° de Activo Fijo

50002966-0

N° OT

Área

Edificio

Período de Ejecución

8581 Vitacura 6080 Marzo, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
<b>* * * * * * *</b>
<b>* * * *</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8.8			
Calor	43.9			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		<b>~</b>	0.31			0.55	
Ventilador Interior							
Compresor 1						7.9	
Compresor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	17-03-2022	

17-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica