

|              |                                     |                        |                  |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| Equipo:      | Fan Coil                            | N° De Activo:          | S/R              |
| Ubicación:   | Piso 5 Mo                           | Cliente:               | Mo               |
| Descripción: | Estar Medico Equipo 1 Saip Usv 5.29 | Periodo Ejecución      | Septiembre, 2021 |
| Marca:       | CARRIER                             | Area                   |                  |
| Modelo:      | 42CE012315BL2C                      | Mantencción preventiva | ✓                |
| Serie:       | 1205300981                          |                        |                  |

|   | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE                  |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA                      |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CHEQUEO DE CORREAS                                |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| ALINEACION DE POLEAS                              |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CAMBIO DE CORREAS                                 |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO                            |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES                             |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)       |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR                    |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR                     |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES                    |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CHEQUEO DE VALVULAS                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT           |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA |     | N/A      |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO                       |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA GENERAL                                  |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LUBRICACION GENERAL                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |

| EQUIPOS  |  |      |      | Presión |        | Temperatura |        |        |
|--|--|------|------|---------|--------|-------------|--------|--------|
| CHILLER  |  |      |      | Entrada | Salida | Entrada     | Salida | PSI/°C |
| CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA            |  |      |      |         |        |             |        |        |
|  |  |      |      | R       | S      | T           | Nom.   |        |
| MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1        |  |      |      |         |        |             |        | Amp    |
| MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2        |  |      |      |         |        |             |        | Amp    |
| MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1                |  |      |      |         |        |             |        | Amp    |
| MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2                |  |      |      |         |        |             |        | Amp    |
| MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA              |  |      |      |         |        |             |        | Amp    |
| PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) |  |      |      |         |        |             |        | PSI/°  |
| PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede) |  |      |      |         |        |             |        | PSI/°  |
|  |  |      |      | Baja    |        | Alta        |        |        |
|  |  |      |      | Baja    |        | Alta        |        |        |
|  |  |      |      | R       | S      | T           | Nom    |        |
| M.Split  | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR        | Trif | Mono |         |        |             |        | Amp    |
| Split  | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR        |      |      |         |        |             |        | Amp    |
| Comp   | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR            |      |      |         |        |             |        | Amp    |
| Ventana  | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)       |      |      | Baja    |        | Alta        |        | PSI/°G |
| Vrv  |  |      |      | Frío    | Calor  |             |        |        |
| Vrv UI   | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN       |      |      |         |        | C°          |        |        |
|  |  |      |      | R       | S      | T           | Nom    |        |
| Uma  | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1    | Trif | Mono | 0.57    |        |             | 0.63   | Amp    |
|  | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2    |      |      | 0.50    |        |             | 0.63   | Amp    |
| ✓ Fan Coil                                       | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) |      |      | 2.3     |        |             | A/M/B  |        |
| Vex / Vin  | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)        |      |      | 21      |        |             |        | °C     |
| Cortina de aire                                  | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN       |      |      | 12.9    | 35.6   | Frío/Calor  |        | °C     |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Fecha Inicio: | 23-09-2021          |
| Técnico 1:    | Lowen's Ydel Pierre |
| Técnico 2:    | Angel Ramos         |

Mantencción Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantencción  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

