

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|----------------------|
| Equipo | Refrigerador |
| Ubicación | Piso 5 MO |
| Descripción | Periférica Piso 5 MO |
| Marca | FENSA |
| Modelo | ADVANTAGE 8500T |
| Serie | 240060027-00007502 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| N° de Activo Fijo | 62001105-0 |
| N° OT | 8670 |
| Edificio | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Marzo, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|---|---|
| Chequeo de temperatura de Compresor | ✓ |
| Chequeo de Luces Interiores | ✓ |
| Funcionamiento de termostato de gabinete | ✓ |
| Funcionamiento de termostato de cooler | ✓ |
| Chequeo de estado de burletes | ✓ |
| Limpieza de serpentín (Condensador) | ✓ |
| Limpieza de bandeja de condensado | ✓ |
| Reapriete de bornera de motor | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |
| Limpieza General del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|-----|
| Gabinete | 3.9 |
| Freezer | |

| | Medición de Consumos Eléctricos (A) | |
|------------|-------------------------------------|---------|
| | L | Nominal |
| Compresor | 0.12 | 0.18 |
| Ventilador | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 18-03-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica