

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P4 MO
ANWO
GES12E-DOO-N
4G85980043715

N° de Activo Fijo

50003384-0

9887

Av. Manquehue Norte 1499

N° OT

Área

Edificio

Período de Ejecución

Abril, 2022 Mantención

Limpieza de filtros

Limpieza rejilla(s) de extracción

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Limpieza de Condensador

Limpieza de Evaporador

Chequeo de válvulas

Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones

Revisión y limpieza de componentes eléctricos

Reapriete de borneras de motor

Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
✓
✓
~
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.3		
Calor			
Retorno			

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	>	0.31			0.6
					6.8

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica