

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	Casa N° 5823 Concilio Vaticano		
Descripción	Casa N° 5823 Jefe Planificación Contable	N° OT	4548
Marca	OCEAN	Edificio	Vitacura 6080
Modelo	CES9E-D00	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	JAA0WAF9160231017505	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.4		✓	0.24			0.35
Calor	44.7						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					4.2
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 23-11-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica