

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 15 TORRE SUR
FRANCISCA VON WUSSOW, PISO 15 TORRE SUR
ANWO
FCA600CT
340703130038C050100017

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico

Correlativo de Fan Coil	1118
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1754	
AV. VITACURA 5951	
Septiembre, 2021	
Mantención	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.8		
Calor	30.9		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
4.5	3.8	3.4		

Limpieza general del equipo

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.48 0.36 0.34 0.67

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-09-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre Angel Ramos

Mantensión Grupo 3 OR Oleaner Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica