

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Piso -5 mo
Descripción	Vex Bodega de Aseo
Marca	S&P
Modelo	TD500/150
Serie	S/REG

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	1397
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Julio, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor		✓	0.17			0.22

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-07-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Derbyn Bueno

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica