

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	386
Ubicación	Convenio Vitacura	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Coordinador	N° OT	7760
Marca	ANWO	Edificio	Vitacura 6080
Modelo	FCA1200CT	Período de Ejecución	Febrero, 2022
Serie	K109070134	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.6
Calor	40.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	2.7	1.9

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.48	0.39	0.34	0.6
Motor 2	0.44	0.37	0.32	0.6
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-02-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica