

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Azotea P7º Sur Poniente Mo
Uma Neonatologia Intensivo 5.11
YORK
YSM-50M0709HHL
50531G19819039

N° de Activo Fijo 50001884-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1406
Av. Manquehue Norte 1499
Agosto, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~
~

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	13
Calor	42.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.75	1.88	1.79	4.85
Motor 2	~		1.42	1.41	1.39	2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Derbyn Bueno

06-08-2021

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica