

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Lo Arcaya
Lo Arcaya Sala Eléctrica
CLARK
CST18-HRE
28881

N° de Activo Fijo N° OT

**Edificio** 

Área

Período de Ejecución

4688
Lo Arcaya 1727
Noviembre, 2021
Mantención

50003552-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	8.9
Calor	44.3
Retorno	

**Observaciones:** 

Técnico 1

Técnico 2

				Medicion de Const	imos Electricos (A)	
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	5.81			7.8
Ventilador Interior						
Compresor 1						
Compresor 2						

Fecha Mantención:	30-11-2021
-ecna Mantencion:	30-11-2021

Mantención Grupb 1 QR Slabbar

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica