

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Split Ducto
Ubicación	SALA DE MAQUINA URG. ESCOLAR, CLÍNICA
Descripción	Split 17 Planta Telefonica
Marca	KHONE
Modelo	KDU-60HWN1
Serie	34083709609962901500

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	5754
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.1		✓	0.75			1.1
Calor	9.1		✓	0.45			1.1
Retorno							12.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica