

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|--------------------------|
| Equipo | Fan Coil |
| Ubicación | Piso 1 Torre Sur |
| Descripción | Plataforma Barbara Perez |
| Marca | ANWO |
| Modelo | FCA600CT |
| Serie | K110365289 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Correlativo de Fan Coil | 1255 |
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 3840 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Octubre, 2021 |
| Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|----|
| Frío | 13 |
| Calor | 38 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.2 | 2.4 | 1.6 |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.6 |
| 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.33 |
| | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 30-10-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica