

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1400
Ubicación	Subteraneo N°3 Mo	N° de Activo Fijo	50002185-0
Descripción	Sala Reuniones y Jefe Obras Mecanica	N° OT	3026
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC14CBAHEFXREG	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50531E19667165	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	45.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.45	0.4	0.35
Motor 2	0.45	0.4	0.35
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica