

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	573
Ubicación	PISO 16 TORRE SUR	N° de Activo Fijo	50001179-0
Descripción	HALL ASCENSORES 1, PISO 16 TORRE SUR	N° OT	1904
Marca	YORK	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	YGFC08CBAHEF-E	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F5030011EK08694	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.9
Calor	40.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.2	3.5	2.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.28	0.26	0.23	0.33
Motor 2	0.23	0.22	0.2	0.33
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 20-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica