

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Unidad Manejadora de Aire
Ubicación	Piso 7 Sala de maquinas
Descripción	Habitacion 619 UTMO
Marca	INTERCAL
Modelo	M325-8-8-9-0-H
Serie	15567.2.1.1

N° de Activo Fijo	50003557-0
N° OT	9892
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de juntas, lonas y aislación	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.9
Calor	41.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.5
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	✓		0.86	0.89	0.88	2.4
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica