

Equipo:	Compacto	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	Sala De Maquina Piso -1	Cliente:	CAS
Descripción:	Compacto E931 Resonador Scanner	Periodo Ejecución	Diciembre, 2021
Marca:	CARRIER	Area	
Modelo:	50TQBO90-E931	Mantencción preventiva	✓
Serie:	0815B00274009		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS				N/A						
ALINEACION DE POLEAS				N/A						
CAMBIO DE CORREAS				N/A						
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO				✓						
LIMPIEZA DE DIFUSORES				✓						
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR				✓						
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES				✓						
CHEQUEO DE VALVULAS				✓						
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT				✓						
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA										
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO				✓						
LIMPIEZA GENERAL				✓						
LUBRICACION GENERAL				✓						

EQUIPOS				Presión		Temperatura		
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
		Tríf	Mono					
				R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
			R	S	T	Nom		
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	✓					Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR	✓					Amp
✓	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR					15.90	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)						PSI/°G
	Vrv							
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN						
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1						Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2						Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)					A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)						°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN						°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 19-12-2021

Técnico 1: Yohansson Henrito Técnico 2: José Paricaguan

Mantencción Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

