

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 4 Mo
Und. Enfermera Nor Oriente
YORK
YGFC14CBAHEFXR
50531E19667140

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1827
N° de Activo Fijo	50002175-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2027	
Av. Manquehue Norte 1499	
Septiembre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12
Calor	31.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.7	2.5	0

Motor 1 Motor 2 Motor 3

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	<b>a</b> )
Alta	Media	Baja	Nominal
0.46	0.37		0.6
0.44	0.37		0.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	23-09-2021	

Mantengión Grupo 3

Lowen's Ydel Pierre

**Angel Ramos** 

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica