

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	552
Ubicación	Piso 3 Ht Torre Medica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Habitación 5	N° OT	4130
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC03CBAHEFR	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	F5011001EF200034	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.4
Calor	40.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.5	1.7

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.2	0.16	0.14	0.28
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-11-2021

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica