

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Equipo | Fan Coil |
| Ubicación | Piso -1 Sub Gerencia |
| Descripción | Sub Gerencia Recursos Humanos D |
| Marca | YORK |
| Modelo | YGFC03CBAHEF-L |
| Serie | F5011001EF20046 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Correlativo de Fan Coil | 1568 |
| N° de Activo Fijo | 50001151-0 |
| N° OT | 3442 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Octubre, 2021 |
| Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 12.4 |
| Calor | 37 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.4 | 1.8 | 1.4 |

Motor 1
Motor 2
Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.28 |
| | | | |
| | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 21-10-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica