

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Split Muro |
|-----------------------------------|
| PISO 1 ALEMANA SEGUROS |
| EQUIPO 6, PISO 1, ALEMANA SEGUROS |
| CLARK |
| CST - 24HRE |
| 2404446450179110150151 |

N° de Activo Fijo

253

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

6948
AV MANQUEHUE NORTE 1370
Febrero, 2022

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ | |
|-------------|--|
| > | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| > | |
| ~ | |

| Chequeo de Ter | Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|----------------|------------------------------|--|--|
| Frío | 5.3 | | |
| Calor | 40.2 | | |
| Retorno | | | |

Observaciones:

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

Se realiza mantención preventiva

| | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------|----------|-------------------------------------|------|------|---------|
| Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| | ~ | 0.42 | | | 0.56 |
| ~ | | 7.52 | 7.53 | 7.48 | 9.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Fecha Mantención: 05-02-2022 | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito | | |
| Técnico 2 | José Paricaguan | | |

Mantencjón Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica