

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Mini Split
Ubicación	Piso 6 Rafael Maluenda Ducto Bajo Silueta (Sur)
Descripción	Iny. De Aire Ext Oriente Ofc N° 3
Marca	LG
Modelo	ARNU18GBHA2
Serie	504KCJZ16J68

N° de Activo Fijo	50003076-0
N° OT	2467
Edificio	Rafael Maluenda 1600
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	11.3		✓	0.52			0.92
Calor	41.1						
Retorno							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica