

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	Piso -1 Manquehue Oriente
Descripción	Acceso central de alimentacion Piso -1 Mo
Marca	MIDEA
Modelo	HFM-1215Q
Serie	S/R

N° de Activo Fijo	50003892-0
N° OT	3089
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.2	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.72	0.42		0.82
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-09-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica