

## ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

**Edificio** 

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil	
Subterraneo N°1 Mo	
Of. Cocina	
YORK	
YGFC08CBAHEFXL	
50531E19666900	

**~ ~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	1088
N° de Activo Fijo	50002102-0

2870 Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.8
Calor	39.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.4	2.6	1.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.2 0.18 0.15 0.27

Observaciones: Se real	liza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

13-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica