

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Refrigerador
Ubicación	Piso 5 MO
Descripción	Estar Médico SAIP Piso 5 MO
Marca	DAEWOO
Modelo	FR-093R
Serie	TR12XEA5600001

N° de Activo Fijo	62001114-0
N° OT	1788
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.4
Freezer	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.62	0.37
Ventilador	0.12	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica