

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA
VEX HABITACIONES 541 - 542
SODECA
CSXRT-400-1.5
S/Reg

N° de Activo Fijo 50003987-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución
Área

Av. V

9207
Av. Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
✓
✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
· ·

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	~		2.21	2.17	2.15	3.3		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 11-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica