

# ORDEN DE TRABAJO

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Equipo      | Mini Split                            |
| Ubicación   | Central Alimentación Piso -1 Vitacura |
| Descripción | Cuarto Pastelería 1                   |
| Marca       | CLARK                                 |
| Modelo      | CCF-24HRE                             |
| Serie       | 48130002100K3030006                   |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo    | 50003814-0    |
| N° OT                | 3752          |
| Edificio             | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Octubre, 2021 |
| Área                 | Mantenición   |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Limpieza de Condensador                              | ✓ |
| Limpieza de Evaporador                               | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos        | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor                       | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante  | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                              |    |      |      | R                                   | S | T | Nominal |
| Frío                         | 9  |      | ✓    | 0.32                                |   |   | 0.67    |
| Calor                        | 35 |      | ✓    | 0.22                                |   |   | 0.53    |
| Retorno                      |    |      |      |                                     |   |   | 10.1    |
|                              |    |      |      |                                     |   |   |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 29-10-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica