

|              |                                    |                        |            |
|--------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Equipo:      | Split Muro                         | N° De Activo:          | 242        |
| Ubicación:   | PISO 2 ALEMANA SEGUROS             | Cliente:               | SEGUROS    |
| Descripción: | EQUIPO 20, PISO 2, ALEMANA SEGUROS | Periodo Ejecución      | Mayo, 2021 |
| Marca:       | ANWO                               | Area                   |            |
| Modelo:      | GES12E - D00                       | Mantencción preventiva | ✓          |
| Serie:       | 4C08160001530                      |                        |            |

|   | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS                               |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE                  |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA                      |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CHEQUEO DE CORREAS                                |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| ALINEACION DE POLEAS                              |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CAMBIO DE CORREAS                                 |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO               |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO                            |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES                             |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)       |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR                    |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR                     |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES                    |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CHEQUEO DE VALVULAS                               |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT           |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO                       |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA GENERAL                                  |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LUBRICACION GENERAL                               |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |

| EQUIPOS |                                       |  |      | Presión |        | Temperatura |        |        |
|---------|---------------------------------------|--|------|---------|--------|-------------|--------|--------|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA |  |      | Entrada | Salida | Entrada     | Salida | PSI/°C |
|         |                                       | Trif                                       | Mono |         |        |             |        |        |
|         |                                       |  |      | R       | S      | T           | Nom.   |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp    |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp    |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp    |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp    |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp    |
|         |                                       |  |      | Baja    |        | Alta        |        | PSI/°  |
|         |                                       |  |      | Baja    |        | Alta        |        | PSI/°  |
|         |                                       |  | R    | S       | T      | Nom         |        |        |
|         | M.Split                               | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR        |      | ✓       |        | 0.19        | 0.30   | Amp    |
|         | Split                                 | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR        |      | ✓       |        | 4.83        | 6.80   | Amp    |
|         | Comp                                  | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR            |      |         |        |             |        | Amp    |
|         | Ventana                               | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)       |      |         |        |             |        | PSI/°G |
|         | Vrv                                   |  |      |         |        |             |        |        |
|         | Vrv UI                                | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN       |      |         |        |             |        |        |
|         |                                       |  | R    | S       | T      | Nom         |        |        |
|         | Uma                                   | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1    |      |         |        |             |        | Amp    |
|         |                                       | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2    |      |         |        |             |        | Amp    |
|         | Fan Coil                              | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) |      |         |        |             | A/M/B  |        |
|         | Vex / Vin                             | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)        |      |         |        |             |        | °C     |
|         | Cortina de aire                       | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN       |      |         |        |             |        | °C     |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Fecha Inicio: | 16-05-2022        |
| Técnico 1:    | Yohansson Henrito |
| Técnico 2:    | José Paricaguan   |

Mantencción Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantencción  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

