

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Azotea P7º Sector Norte Mo
Uma Neonatologia 5.10
YORK
YSM-50M0707HHR
50531G19819034

N° de Activo Fijo 50001880-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9036	
Av. Manquehue Norte 1499	
Abril, 2022	
Mantención	

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	Ī

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	41.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.6
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	✓		1.89	1.94	1.82	3.46
Motor 2	~		0.69	0.71	0.68	1.57

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 04-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica