

Equipo:	Split Ducto	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	1°Piso Est.Antiguo	Cliente:	CAS
Descripción:	Sala De Tableros Laboratorio	Periodo Ejecución	Septiembre, 2021
Marca:	ANWO	Area	
Modelo:	GEDA60E-DOO-N	Mantencción preventiva	✓
Serie:	9A81590000933		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS					✓					
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO					✓					
LIMPIEZA DE DIFUSORES					✓					
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)					✓					
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					✓					
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR					✓					
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES					✓					
CHEQUEO DE VALVULAS					✓					
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT					✓					
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA					N/A					
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO					✓					
LIMPIEZA GENERAL					✓					
LUBRICACION GENERAL					✓					

EQUIPOS			Presión		Temperatura		
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
			R	S	T	Nom.	
							Amp
							Amp
							Amp
							Amp
							Amp
			Baja		Alta		PSI/°
			Baja		Alta		PSI/°
			R	S	T	Nom	
✓	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR				1.20	Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR				1.20	Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR	✓			12.40	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)					PSI/°G
	Vrv						
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1					Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2					Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)					°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					°C
						Frío/Calor	

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 16-09-2021

Técnico 1: Yohansson Henrito Técnico 2: Rodrigo Cisternas

Mantencción Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

