

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1108
Ubicación	PISO 15 TORRE SUR	N° de Activo Fijo	50001185-0
Descripción	IGNACIA LOPEZ, PISO 15 TORRE SUR	N° OT	1756
Marca	YORK	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	YGFC08CBAHEFXRE	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F501130014EK08754	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	36.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	3.2	2.8

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.34	0.23	0.21	0.55
Motor 2	0.34	0.22	0.21	0.55
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica