

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|-------------------|
| Equipo | Fan Coil |
| Ubicación | Piso 10 Torre Sur |
| Descripción | Consulta 7 |
| Marca | YORK |
| Modelo | YGFC04CBAHEF-R |
| Serie | F5011004EF20202 |

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

| |
|------------|
| 338 |
| 50001230-0 |

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

| |
|------------------|
| 1949 |
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 12.5 |
| Calor | 42 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.7 | 2.4 | 1.9 |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.3 |
| | | | |
| | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 22-09-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica