

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1457
Ubicación	Piso 6 Clinica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Sala De Reuniones Facultad Medicina	N° OT	1711
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC05CBAHEFRDF	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50530B80924478	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14
Calor	33.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	2.2	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.25	0.23	0.2	0.42
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica