

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	761
Ubicación	Piso -2	N° de Activo Fijo	50001372-0
Descripción	Laboratorio Hall Atención N° 4	N° OT	3692
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC12CBAHELF-L	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	F5011012EF19473	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.4
Calor	37.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.3	1.6	1

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.42	0.39	0.37
Motor 2	0.45	0.41	0.39
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica