

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	SUBT -1 TORRE MEDICA		
Descripción	CA- 33 ALIMENTACION-ENTRADA NORTE	N° OT	2353
Marca	CLARK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CAC-150C2	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	A183141559	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

		Alta		Baja			
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		7.8		6.8	
		Medición de Consumos Eléctricos (A)					
		Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1			✓	0.88		0.62	1.07
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-09-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica