

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1151
Ubicación	Subteraneo S1 Cas	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Oficina Sodexo N° 3	N° OT	3243
Marca	ANWO	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	FCA800CT	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	C705618372118413400007	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	42.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4	3.2	2.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.26	0.24	0.22	0.38
Motor 2	0.27	0.24	0.23	0.38
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez



  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica