

ORDEN DE TRABAJO

Equip		Mini Split	N° De Activo:		50003079-0								
Ubica	ción: ·ipción:	`		ur) Cliente:			Cas						
Marca	="	Area Comun Sur LG		Periodo Ejecución		Septiembre, 2021							
Mode		ARNU24GSCL2		Are	a				<u> </u>				
Serie:		601KCHE0B377		Ma	ntención	preventiva			~	~			
	A DE FILTROS	A CALIENTE	VR	RV	FAN COIL	VEX	СОМРАСТО	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZ	A SERPENTIN AGUA	A FRIA											
CHEQUE	O DE CORREAS												
ALINEACION DE POLEAS													
CAMBIO	DE CORREAS												
LIMPIEZ	'A REJILLA DE EXTR	ACCION BAÑO									✓		
LIMPIEZ	A DE TERMOSTATO										✓	1	
LIMPIEZ	A DE DIFUSORES										✓		
LIMPIEZ	A DE SISTEMA DE C	ONDENSADO (DESAGUE)									✓		
	A SERPENTIN COND										✓		
LIMPIEZ	A SERPENTIN EVAP	PORADOR								_	✓		
REAPRE	TE DE BORNERA DE	MOTORES								-	~		
CHEQUE	O DE VALVULAS										~		
REVISIO	N AUDITIVA DE ROD	AMIENTOS Y VENT									~		
LIMPIEZ	A Y REVISION CIRC	UITO DE CONTROL DE FUERZA									N/A		
LIMPIEZ	A DE MOTOR ELECT	RICO									~		
LIMPIEZ	A GENERAL										~		
LUBRICA	ACION GENERAL										~		
EQUIPO	os							Pres	ión		Tempe	ratura	
	CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)		Tr	if [Mono	R R Baja Baja		Salida S	Entrada T Alta Alta		alida	PSI/°C Amp Amp Amp Amp Amp PSI/°
~	Split Comp Ventana Vrv	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		Trif		Mono	R 0.20 Baja Frío 10.6		S Calor 40.1	T Alta		lom 1.29	Amp Amp Amp PSI/°G
				Trif		Mono	R		s	Т	ı	lom	
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2	_										Amp Amp
		MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)									A	/M/B	°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN								Frío/Calor			°C
Ohaami													
Observ	aciones:		SEI	REALIZA	MANTEN	ICIÓN PREVEN	TIVA						
Fecha In	iicio:	30-09-2021											
Técnico 1: Yohansson Henrito			Técnico 2:			Rodrigo Cisterr				as			
													
		ncjön Grupb 1				iceño lantención aner				1/0 20 5		Niće. '	
	Firm	na Técnico	V° B° Sı	upervis	or QR Cle	eaner Ingenie	ería			V° B° Res	ponsable (Clínica	